

Parâmetro (Unidades)	VP - Valor		Nº análises *		% análises		Valores obtidos		Nº análises		% cumprimento do VP
	paramétrico	agendadas	realizadas	realizadas	Mínimo	Máximo	> VP				
<b>Controlo de Rotina 1 (CR1)</b>											
Bactérias coliformes (UFC/100mL)	0	2	2	100	0	0	0	100			
Cloro livre (mg/L)	-	2	2	100	0.46	0.67	-	-			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	2	2	100	0	0	0	100			
<b>Controlo de Rotina 2 (CR2)</b>											
Cheiro 25°C	3	1	1	100	<1	<1	0	100			
Clostridium perfringens (UFC/100mL)	0	1	1	100	0	0	0	100			
Condutividade (µ/cm (20°C))	2500	1	1	100	63	63	0	100			
Cor (mg/L PT-Co)	20	1	1	100	<2	<2	0	100			
Enterococos (UFC/100mL)	0	1	1	100	0	0	0	100			
Número de colónias a 22 °C (UFC/mL)	-	1	1	100	0	0	-	-			
Número de colónias a 37 °C (UFC/mL)	-	1	1	100	0	0	-	-			
pH (Esc. Sorensen (20°C))	6.5   9.4	1	1	100	7.7	7.7	0	100			
Sabor a 25°C (fator de diluição)	3	1	1	100	<1	<1	0	100			
Turvação (NTU)	4	1	1	100	<0.5	<0.5	0	100			
<b>Controlo de Inspeção (CI)</b>											
1,2 Dicloroetano (µg/L)	3	0	0	100	-	-	-	-			
Alfa total (Bq/l)	0.5	0	0	100	-	-	-	-			
Alumínio (µg/L Al)	200	0	0	100	-	-	-	-			
Amónio (mg/L NH4)	0.5	0	0	100	-	-	-	-			
Antimónio (µg/L Sb)	5	0	0	100	-	-	-	-			
Arsénio (µg/L As)	10	0	0	100	-	-	-	-			
Benzeno (µg/L)	1	0	0	100	-	-	-	-			
Beta total (Bq/l)	1	0	0	100	-	-	-	-			
Boro (mg/L B)	1	0	0	100	-	-	-	-			
Bromatos (µg/L BrO3)	10	0	0	100	-	-	-	-			
Cádmio (µg/L Cd)	5	0	0	100	-	-	-	-			
Cálcio (mg/L Ca)	-	0	0	100	-	-	-	-			
Carbono orgânico total (mg/L C)	-	0	0	100	-	-	-	-			
Chumbo (µg/L Pb)	10	0	0	100	-	-	-	-			
Cianetos (µg/L CN)	50	0	0	100	-	-	-	-			
Cloretos (mg/L Cl)	250	0	0	100	-	-	-	-			
Cobre (mg/L Cu)	2.0	0	0	100	-	-	-	-			
Crómio (µg/L Cr)	50	0	0	100	-	-	-	-			
Dose indicativa (mSv/ano)	0.10	0	0	100	-	-	-	-			
Dureza total (mg/L CaCO3)	-	0	0	100	-	-	-	-			
Ferro (µg/L Fe)	200	0	0	100	-	-	-	-			
Fluoretos (mg/L F)	1.5	0	0	100	-	-	-	-			
Hydrocarbonetos aromáticos policíclicos (µg/L)	0.10	0	0	100	-	-	-	-			
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.01	0	0	100	-	-	-	-			
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)	-	0	0	100	-	-	-	-			
Benzo(ghi)perileno (ug/L)	-	0	0	100	-	-	-	-			
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)	-	0	0	100	-	-	-	-			
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	-	0	0	100	-	-	-	-			
Magnésio (mg/L Mg)	-	0	0	100	-	-	-	-			
Manganês (µg/L Mn)	50	0	0	100	-	-	-	-			
Mercurio (µg/L Hg)	1	0	0	100	-	-	-	-			
Níquel (µg/L Ni)	20	0	0	100	-	-	-	-			
Nitratos (mg/L NO3)	50	0	0	100	-	-	-	-			
Nitritos (mg/L NO2)	0.5	0	0	100	-	-	-	-			
Radão (Bq/l)	100	0	0	100	-	-	-	-			
Selénio (µg/L Se)	10	0	0	100	-	-	-	-			
Sódio (mg/L Na)	200	0	0	100	-	-	-	-			
Sulfatos (mg/L SO4)	250	0	0	100	-	-	-	-			
Tetracloroetano e tricloroetano (µg/L)	10	0	0	100	-	-	-	-			
Tetracloroetano (µg/L)	-	0	0	100	-	-	-	-			
Tricloroetano (µg/L)	-	0	0	100	-	-	-	-			

#### Observações

Os resultados analíticos apresentados demonstram que a água distribuída, nos concelhos de Guimarães e Vizela, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 dezembro.

#### Zonas de abastecimento

Mina Rocha

#### Legenda

VP - Valor Paramétrico de acordo com o DL n.º 152/2017; >VP - n.º de ensaios com resultado superior ao VP; Saa - Sem alteração anormal.

Nota: n.º de análises realizadas tendo em conta a população abastecida (101) e o DL n.º 152/2017.

#### O Presidente do Conselho de Administração

Armindo Costa e Silva