



- A** - A instalar pelo proprietário
B - A instalar pela Vimágua, E.I.M., S.A.
C - A instalar pela Vimágua, E.I.M., S.A., nos termos definidos no Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água e do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas da Vimágua, E.I.M., S.A.. (em operações de loteamento, poderá ser instalado pelo respectivo promotor, complementado pela execução do nicho e a aplicação da válvula (6) mencionada na ET04)

Descrição
① - Tubagem da rede de distribuição, DN00
② - Abraçadeira, FFD, DN00, saída flangeada DN01, PN16
③ - Haste extensível
④ - Cabeço móvel, FFD, redondo
⑤ - Válvula de cunha elástica, FFD, flangeada, longa, DN01, PN16, de modelo aprovado pela Vimágua, E.I.M., S.A.
⑥ - União, FFD, flange DN01 / multimateriais para PEAD, DN01, PN16
⑦ - Tubagem do ramal, PEAD, PE80, DN01, PN16
⑧ - Curva eletrosoldável, a 90°, PEAD, PE80, DN01, PN16
⑨ - Nicho para instalação do contador de acordo com a ET04

DN00 - Calibre da tubagem da rede pública de distribuição de água da Vimágua, E.I.M., S.A.

DN01 - Calibre requerido, em projeto, para tubagem do ramal a instalar.

NOTA IMPORTANTE:
 Qualquer alteração ao presente esquema tipo está sujeito a prévia aprovação pela Vimágua, E.I.M., S.A.

Aplicabilidade: Este tipo de ramal será aplicado em unidades, isoladas ou em banda, com a caixa ou nicho do contador acessível para inspeção ou leitura, a partir da via pública e com o contador devidamente protegido por filtro e válvula de retenção, podendo servir até quatro contadores, desde que os consumos expetáveis sejam compatíveis com o calibre do ramal.

Este ramal apenas será aplicado para calibres iguais ou superiores a DN75.

As caixas ou nichos para instalação do contador, deverão ter as dimensões mínimas definidas na Especificação Técnica ET04 e deverão assegurar uma adequada proteção do contador e acessórios, contra riscos de destruição que possam ser causados pelos diversos agentes externos, nomeadamente pelo gelo, por inundações, por chuvas, por poeiras ou por calor excessivo.

Para a construção do nicho poderá recorrer-se a qualquer tipo de material, desde que garantam as condições que acima se referem, devendo permitir livre acesso para inspeção e leituras, sendo, por isso, obrigatório possuir uma porta, com ou sem visor, dotada de uma fechadura de chave universal, triangular.

NOTA IMPORTANTE:

Qualquer alteração ao presente esquema tipo está sujeito a prévia aprovação pela Vimágua, E.I.M., S.A.