



- A** - A instalar pelo proprietário
- B** - A instalar pela Vimágua, E.I.M., S.A.
- C** - A instalar pela Vimágua, E.I.M., S.A., nos termos definidos no Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água e do Serviço de Saneamento de Águas Residuais da Vimágua, E.I.M., S.A..

Descrição
① - Marco ou boca de incêndio
② - Tubagem flexível, com malha de aço, extremidades roscadas F, DN1".
③ - Curva 90º, PEAD, DN00
④ - Tubo, PEAD, DN00
⑤ - Caixa ou nicho, com as dimensões mínimas constantes das ET02 ou ET03
⑥ - Tê, aço galvanizado, 50x5
⑦ - L, aço galvanizado, 50x5

DN00 - Calibre da tubagem da rede pública de distribuição de água da Vimágua, E.I.M., S.A.

NOTA IMPORTANTE:
 Qualquer alteração ao presente esquema tipo está sujeito a prévia aprovação pela Vimágua, E.I.M., S.A.

Aplicabilidade: Este tipo de ramal será utilizado em situações de abastecimento provisório, quer porque se trata abastecimento por período de tempo muito limitado, como é o caso de festas populares ou stands de exposição, quer porque é exigida ou necessária mobilidade do local do abastecimento, como é o caso de obras, principalmente as que se realizam na via pública.

Esta solução apenas poderá ser executada no caso de existirem nas proximidades hidrantes apropriados em condições de assegurar o abastecimento.

Este ramal apenas será aplicado para calibres até DN32, inclusive.

As caixas ou nichos para instalação do contador, deverão ter as dimensões mínimas definidas na Especificação Técnicas ET02 e deverão assegurar uma adequada proteção do contador e acessórios contra riscos de destruição que possam ser causados pelos diversos agentes externos, nomeadamente pelo gelo, por inundações, por chuvas, por poeiras ou por calor excessivo. Caso seja justificável, nomeadamente quando a caixa ou nicho se localize na via pública, deverá prever-se a instalação de proteção mecânica para impedir ou minimizar a possibilidade de ocorrerem atos de vandalismo.

Para a construção do nicho poderá recorrer-se a qualquer tipo de materiais, desde que garantam as condições que acima se referem, devendo permitir livre acesso para inspeção e leituras, sendo, por isso, obrigatório possuir uma porta, com ou sem visor, dotada de uma fechadura de chave universal, triangular.

NOTA IMPORTANTE:

Qualquer alteração ao presente esquema tipo está sujeito a prévia aprovação pela Vimágua, E.I.M., S.A.