



Descrição	
①	- Tubagem da rede de distribuição, DN00
②	- Abraçadeira, FFD, DN00, saída roscada 2"
③	- Haste extensível
④	- Cabeço móvel, FFD, redondo
⑤	- Válvula de cunha elástica, união roscada angular G 2", de boca para tubo PE DN50
⑥	- Tubagem do ramal, PEAD, PE80, DN50, PN16
⑦	- União Deca M, DN 1 1/2"
⑧	- Boca de incêndio, FFD, roscada 1 1/2", saída Storz 52, com válvula de de cunha elástica, de abertura lenta, PN16
⑨	- Portinhola oval, de chave, pintura vermelha

DN00 - Calibre da tubagem da rede pública de distribuição de água da Vimágua, E.I.M., S.A.

NOTA IMPORTANTE:
 Qualquer alteração ao presente esquema tipo está sujeito a prévia aprovação pela Vimágua, E.I.M., S.A.

Aplicabilidade: Este tipo de Boca-de-incêndio será para utilização exclusiva dos Bombeiros, da Proteção Civil, dos Serviços de Limpeza Urbana e da Vimágua.

Será de aplicação obrigatória nas zonas urbanas de Guimarães e Vizela, tais como centro histórico de Guimarães e zonas circundantes, Centro de Vizela, onde, por razões de ordem espacial, não possa ser instalado um Marco de Incêndio, conforme ET11.3 e seja de prever a utilização deste equipamento pelos Serviços de Limpeza Urbana.

A sua instalação implicará a existência de uma parede como suporte físico onde possa ser embutida a boca-de-incêndio. Nos casos em que não exista suporte físico para a instalação de Boca-de-incêndio, optar-se-á pela instalação de Marco de Incêndio, como consta da ET11.3.

NOTA IMPORTANTE:

Qualquer alteração ao presente esquema tipo está sujeito a prévia aprovação pela Vimágua, E.I.M., S.A.